m_amte.MASE.REGISTRO UFFICIALE.ENTRATA.0005972.15-01-2025

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Dip. regionale per l'innovazione, la ricerca e la sostenibilità

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'INNOVAZIONE, LA RICERCA E LA SOSTENIBILITA'
U.O.C. VALUTAZIONI AMBIENTALI E MONITORAGGIO OPERE STRATEGICHE

Class. 6.2 Pratica 2023.1.37.117

Spettabile

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
Email: mase@pec.mase.gov.it

MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L.
Email: microsoft4825@pec.microsoftpec.it

Oggetto : ID [13378] Datacenter MIL04, Peschiera Borromeo (MI) - MICROSOFT 4825 ITALY S.R.L. - DECRETO esclusione V.I.A. MASE-VA-DEC-2024-0000086 del 20.03.2024 - VERIFICA OTTEMPERANZA CONDIZIONE AMBIENTALE n.1 e 3 - Riscontro ARPA

Con riferimento alla nota MASE prot. n. 230641 del 16/12/2024 (prot. ARPA n.198208 del 16/12/2024), in particolare per quanto riguarda il procedimento ID_13378 (rif. progetto [ID 9880]) - Decreto prot. MATTM_DEC_2024-0000086 del 08.11.2021 di esclusione dalla V.I.A. del Progetto "Datacenter MIL04" – Verifica di ottemperanza condizioni ambientali n. 1 e 3 Parere Commissione Tecnica VIA e VAS n. 982 del 12. 02.2024:

Condizione ambientale n. 1

Ente vigilante: MASE;

Ente coinvolto: ARPA Lombardia

Le attività di manutenzione dei generatori dovranno essere eseguite nelle ore centrali della giornata in cui è maggiore la capacità disperdente dell'atmosfera. I test annuali dovranno essere eseguiti nella stagione estiva. Non si potrà eseguire la manutenzione di più di un generatore al giorno. In ogni caso dette attività dovranno essere programmate, per ciascun mese, valutando le

Responsabile del procedimento: *ELISA NAVA* *e-mail: e.nava@arpalombardia.it*
Responsabile dell'istruttoria: CARLA BESSI e-mail: c.bessi@arpalombardia.it

condizioni meteo previste dal servizio fornito dall'ARPA Lombardia.

Osservazioni ARPA:

Sulla base della documentazione visionata, si evidenzia quanto segue.

Il Proponente prevede che tutti i test saranno effettuati nelle ore centrali della giornata e saranno pianificati anche con l'ausilio del servizio di previsioni meteorologiche disponibili sul sito istituzionale di ARPA Lombardia, per evitare le situazioni meteorologiche a più alto rischio di accumulo degli inquinanti. Si osserva la necessità di evidenziare nella documentazione che la manutenzione dei generatori verrà eseguita per non più di un generatore al giorno.

Esito: dalla documentazione trasmessa risulta che quanto svolto dal proponente risulta idoneo rispetto a quanto previsto dalla condizione ambientale, si chiede che venga attuato quanto indicato nelle osservazioni.

Condizione ambientale n. 3

Ente vigilante: MASE;

Ente coinvolto: ARPA Lombardia

Al fine di dimostrare l'attendibilità dei risultati presentati nello studio di dispersione degli inquinanti in atmosfera il Proponente dovrà realizzare, in corrispondenza di una delle attività di manutenzione trimestrale dei generatori nella stagione invernale, una campagna di monitoraggio delle emissioni e della qualità dell'aria al fine di verificare il reale contributo dei generatori alle concentrazioni in atmosfera di PM10, PM2.5 e NOx. Detta attività dovrà essere pianificata (periodo e posizionamento della stazione di monitoraggio) ed eseguita con ARPA Lombardia.

Osservazioni ARPA:

Il Proponente prevede di attuare un monitoraggio della qualità dell'aria secondo le Linee Guida aggiornate di ARPA Lombardia e si impegna, in concomitanza con il primo dei test trimestrali effettuato nella stagione invernale, a comunicare ad ARPA, con adeguato preavviso, la data e le modalità di campionamento a camino, in modo da permettere di assistere e di procedere all'eventuale campionamento in contraddittorio.

Esito: dalla documentazione trasmessa risulta che quanto svolto dal proponente risulta idoneo rispetto a quanto previsto dalla condizione ambientale.

Secondo quanto previsto dal c.3 dell'art.28 del D.Lgs 152/06 e del c.2 dell'art. 15 della L.132/2016, l'attività di ARPA per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali viene resa con oneri a carico del proponete.

Si informa che a fronte delle attività svolte dall'Agenzia si provvederà ad emettere fatturazione (pago PA) secondo quanto previsto dal tariffario ARPA (approvato con Decreto del Presidente-Amministratore Unico n. 13/2020 e consultabile al link Tariffario e fatturazione elettronica - ARPA

Lombardia), applicando la voce "1.008 - Relazioni, contributi valutativi non altrimenti contemplati nel tariffario", secondo il quadro riportato di seguito. Tali prestazioni saranno assoggettate ad imposta di bollo di Euro 2, se dovuta, e non saranno assoggettate ad IVA in quanto attività istituzionali svolte in funzione di pubblica autorità e non in concorrenza con altri soggetti.

	Prestazione	Voce del tariffario (in vigore dal 01.01.2021)	Tariffa (euro/ora)	Quantità (n. ore)	Totale (euro)
1	C.a. 1 CT VIA e VAS n. 982 del 12/02/2024	1.008	45	4	€180,00
2	C.a. 3 CT VIA e VAS n. 982 del 12/02/2024	1.008	45	4	€180,00

Si richiede pertanto l'invio delle seguenti informazioni di carattere amministrativo/fiscale:

Sede legale: Nominativo, Indirizzo, P.IVA, Cod. fiscale, PEC, Cod. Destinatario (privati) o Cod. Univoco (P.A.)

Recapito per fatturazione: Nominativo, numero telefonico, PEC.

Il Dirigente
ELISA NAVA

Verificato IF Valeria Spirolazzi
Visto il Direttore Angelo Zicoia

Responsabile del procedimento: *ELISA NAVA* *e-mail: e.nava@arpalombardia.it*
Responsabile dell'istruttoria: CARLA BESSI e-mail: c.bessi@arpalombardia.it